



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 10.07.2024г. № 1886**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Зориной К.Н. при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 18" (сокращенное наименование МБДОУ №18)

ИНН 1834300162, ОГРН 1021801589150

Адрес места нахождения юридического лица: 426067, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Труда, д.26

Адрес места осуществления деятельности: 426067, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Труда, д.26

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

В нарушение п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в складском помещении для хранения круп стена имеет дефекты в виде отхождения покрытия, разрушения покрытия.

В нарушение п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинами с дверями в старшей группе «Дюймовочки», в подготовительной группе «Дружочки».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) В соответствии п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в складском помещении для хранения круп выполнить ремонт покрытия стены. Срок устранения нарушений до 01.10.2024г.
- 2) В соответствии п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 туалетные комнаты старшей группы «Дюймовочки», подготовительной группы «Дружочки» оборудовать туалетными кабинами с дверями отдельно для мальчиков и девочек. Срок устранения нарушений до 01.10.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ №18, юридический адрес: 426067, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Труда, д.26
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 503 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » октября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.



Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Зорина К.Н.

С предписанием ознакомлен(а) « 10 » 07 2024г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____